

Białystok, 09.02.2023 r.

Nr postępowania: SIEWKI EOG-02/2023

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 85 664 22 55, e-mail: sekretariat@ptop.org.pl (adres do korespondencji: Sekretariat PTOB ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Wytycznymi” a także Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (...), zwanego dalej „Regulaminem”, odpowiada na pytania do Zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn.

dostawa materiałów do budowy ogrodzenia antydrapieżniczego

będącego częścią projektu „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, korzystającego z dofinansowania o wartości 3 500 000,00 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, którego celem jest odtworzenie właściwego stanu siedlisk lęgowych zagrożonych ptaków siewkowych poprzez wypas, zwiększenie sukcesu lęgowego oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do części II Zapytania ofertowego oraz zmienia treść zapytania ofertowego tj. **załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia** – dot. opisu cz. II oraz przesuwu termin składania i otwarcia ofert.

Pytanie 1:

Czy może być akumulator kwasowy specjalny do elektryzatorów zamiast żelowego ?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę innego akumulatora niż żelowy.

Pytanie 2:

Czy może być panel monokrystaliczny zamiast polikrystalicznego ?

I może macie jakieś wymagania do do uchwytu panela słonecznego uchwyt są różne. Można prosić jakieś zdjęcie poglądowe ?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy panelu monokrystalicznego.

Stojak/stelaż powinien umożliwiać zamocowanie dostarczanego panelu na wysokości ok. 150 cm nad ziemią i gwarantować stabilność konstrukcji. Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w zakresie rodzaju/konstrukcji stelaża.

Dotychczas stosowane stelaże/stojaki składały się z podstawy i przymocowanego do niej uchwytu pod panel. Podstawę zaś stanowił pojedynczy pał (np. profil stalowy o przekroju kwadratowym lub okrągłym), wkopywany w ziemię na głębokość ok. 50 cm. Do podstawy mocowany był uchwyt pod panel.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

W załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – część II pkt. 29 jest:

29.	Panel słoneczny	* panel solarny polikrystaliczny * min. 80 W * panel powinien ładować dostarczony akumulator (opisany w pkt. 28) * panel w zestawie z regulatorem ładowania/napięcia i stojakiem/stelażem * gwarancja producenta: min. 5 lat
-----	-----------------	--

Zmienia się na:

29.	Panel słoneczny	* panel solarny polikrystaliczny lub monokrystaliczny * min. 80 W * panel powinien ładować dostarczony akumulator (opisany w pkt. 28)
-----	-----------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> * panel w zestawie z regulatorem ładowania/napięcia i stojakiem/stelażem. Stojak/stelaż powinien umożliwiać zamocowanie dostarczanego panelu na wysokości ok. 150 cm nad ziemią i gwarantować stabilność konstrukcji. * gwarancja producenta: min. 5 lat
--	--	---

Pytanie 3:

Mam kolejne pytanie, dotyczy II części zapytania pozycja 1 – LINKA STALOWA 2-3 mm

Czy nie ma tam błędu danych – 10 lat gwarancji i oporność 0,04 oma

Nie mogę znaleźć takiej liny zgodnej z opisem.

Bez określania gwarancji z opornością 0,18 oma grubość 2mm-taka jest dostępna.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

W załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – dot. opisu cz. II pkt. 1 jest:

1.	Linka stalowa ocynkowana Ø: 2-3 mm	<ul style="list-style-type: none"> * materiał: stal zabezpieczona galwanicznie przed korozją * Ø linki: 2-3 mm * co najmniej 10 letnia gwarancja producenta na korozję * wytrzymałość na zrywanie: min. 100 kg * oporność: mniejsza niż 0,04 oma/m
----	---------------------------------------	---

Zmienia się na:

1.	Linka stalowa ocynkowana Ø: 2-3 mm	<ul style="list-style-type: none"> * drut wykonany ze stali, zabezpieczony galwanicznie przed korozją * Ø drutu: 2-3 mm * co najmniej 10 letnia gwarancja producenta na korozję * wytrzymałość na zrywanie: min. 100 kg * oporność: mniejsza niż 0,04 oma/m
----	---------------------------------------	--

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 15 lutego 2023 r. na dzień 16 lutego 2023 r. godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Załącznik:

- 1) Zaktualizowany załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

W imieniu Zamawiającego
 Dyrektor Sekretariatu

PTOP


 mgr inż. Edyta Kapowicz